

Interpretatiebesluit deskundigenpanel VBB-systemen

IBAN NL38 BNGH 0285 1155 53
KvK 27268679

2026-03 Ceiling pocket

Datum 1 juni 2026

Normparagraaf	NEN-EN 12845+NEN 1073
Onderwerp	Ceiling pocket
Vraag	Op welke manier moeten sprinklerinstallaties worden ontworpen voor <i>ceiling pockets</i> ?
Antwoord	<i>Ceiling pockets</i> in sprinklerinstallaties volgens NEN-EN 12845+NEN 1073 moeten beoordeeld en beveiligd worden volgens de ontwerprichtlijn NFPA 13.
Interpretatie van het doel c.q. functionele eis	De beveiliging en definitie van plafonduitsparingen (<i>ceiling pockets</i>) in plafonds komt in de NEN-EN 12845+NEN 1073 onvoldoende aan bod. NFPA 13 biedt uitgebreidere en duidelijkere richtlijnen voor het ontwerp, waardoor dit als een betere leidraad wordt gezien.
Vertaling naar een prestatie-eis of producteis op basis van onderbouwing van een risicoanalyse	De NFPA 13 geeft een duidelijke definitie van een <i>ceiling pocket</i> en wanneer deze wel of niet beveiligd dient te worden. NEN-EN 12845+NEN 1073 behandelt uitsluitend het concept van 'standard coverage'. Voor dit interpretatiebesluit zijn alleen de voorschriften uit het hoofdstuk over standard coverage van NFPA 13 relevant. Het is voor de ontwerper van belang om bijzondere aandacht te besteden aan de gekozen of voorgeschreven reactiesnelheid van de sprinklerinstallatie.

VEILIGHEID
DOOR
SAMENWERKEN